

## Check List Eigenkontrolle

Bereich:	Datum:		Zeit:		
Eigenkontrolle durchgeführt von:	ankreuzen	Priorität			
	J	N	H/M/N	Maßnahmen	Verant- wortl.
<b>Feuerwehruzufahrt und -aufstellfläche</b>					
Werden diese Flächen häufig verstellt?					
Sind die Bodenmarkierungen verwittert?					
Sind alle Verkehrszeichen vorhanden?					
<b>Brandabschnitte (Wände, Decken, etc.)</b>					
Ragt die Brandwand über die Dachhaut hinaus?					
Sind Beschädigungen erkennbar?					
Gibt es nicht verschlossene Durchbrüche?					
Führen nicht abgeschottete Kabeltassen durch die Brandwand?					
Sind zusätzliche Rohrleitungen eingebaut?					
Befinden sich durchgehende Lüftungsleitungen ohne Klappen in der Wand?					
Weisen Brandschutzanstriche Beschädigungen auf?					
<b>Brandschutzklappen</b>					
Sind die Klappen direkt an die Wand angeschlossen?					
Sind freie Strecken mit Brandschutzplatten verkleidet?					
Ist der Rückstellhebel leicht zugänglich?					
Liegt die Vermutung nahe, dass in den Leitungen ein hoher Verschmutzungsgrad vorliegt?					
<b>Lüftungsleitungen</b>					
Besteht die Gefahr der Ablagerung brennbarer Stoffe in den Leitungen?					
Gibt es eine ausreichende Anzahl an Reinigungsöffnungen?					
Werden Reinigungsprogramme durchgeführt und dokumentiert?					
<b>Abschottungen</b>					
Ist der Anstrich am und um das Schott vollflächig vorhanden?					
Befinden sich im Schott Durchbrüche, die nicht verschlossen sind?					
Ist die Belegungsdicke zu hoch?					
Ist das Schott gekennzeichnet?					
<b>Feuerschutztüren</b>					
Wird der Schließbereich freigehalten?					
Ist die Tür mit einer Spaltbreite von 200 mm selbsttätig zufallend?					
Weist die Tür Beschädigungen auf?					
Befindet sich im Falzbereich oder auf der Tür eine Kennzeichnung?					
<b>Rauchschtztüren</b>					
Wird der Schließbereich freigehalten?					
Ist die Tür mit einer Spaltbreite von 200 mm selbsttätig zufallend?					
Weist die Tür Beschädigungen auf?					
Befindet sich im Falzbereich oder auf der Tür eine Kennzeichnung?					
Weist die Verglasung Beschädigungen auf?					
Sind die Dichtungen beschädigt?					
<b>Feststellanlagen</b>					
Gibt der Haltemagnet bei Betätigung des Prüfknopfes die Tür frei?					
Gibt es Schleifspuren durch die Tür am Boden?					
<b>Notausgänge</b>					
Ist ein Panikverschluss vorhanden und funktionstüchtig?					
Ist ein Stoßriegel am Notausgang vorhanden?					
Ist der Notausgang gekennzeichnet und beleuchtet?					
<b>Notausstiege</b>					
Ist der Notausstieg frei zugänglich?					
Ist eine Aufstiegshilfe vorhanden und unverrückbar befestigt?					
Ist der Notausgang gekennzeichnet und beleuchtet?					
<b>Panikverschlüsse</b>					
Sind die Verschlüsse frei beweglich?					
<b>Stoßriegel</b>					
Ist die Mechanik frei beweglich?					
<b>Fluchtwege (Lagerungen)</b>					
Sind die Wege ständig frei von Lagerungen?					
Werden die Wege durch leicht umstürzbare Lagerungen begrenzt?					
Sind die kritischen Wege notfalls gekennzeichnet?					
Schlagen die Türen in Fluchtrichtung auf?					
<b>Stiegenhäuser</b>					
Liegt für die Stiegenhausentrauchung eine Herstellerbescheinigung vor?					
Sind die Bedienungseinrichtungen gekennzeichnet und mit einem grauen					

Farbanstrich versehen?					
Ist das Stiegenhaus frei von Lagerungen?					
Sind die Stiegenhausfenster offenbar?					
<b>Fluchtwegbeleuchtung</b>					
Sind die Leuchten funktionstüchtig?					
Sind die Kennzeichnungen vorhanden?					
Sind die Abstände der einzelnen Leuchten ausreichend?					
Werden Differenzstufen ausgeleuchtet?					
<b>Fluchtwegkennzeichnung</b>					
Werden die richtigen Symbole verwendet?					
Sind die Abstände der Kennzeichnungen ausreichend?					
<b>Kennzeichen nach ÖNORM F 2030, ÖNORM Z 1000</b>					
Sind die Kennzeichnungen noch erkennbar?					
Ist das „Verhalten im Brandfall“ an strategisch wichtigen Orten angebracht?					
<b>Rauchverbot</b>					
Sind die Verbotsschilder noch erkennbar?					
Gibt es neue Bereiche, die gekennzeichnet werden müssen?					
Werden Sicherheitsabfallbehälter bereitgestellt?					
Werden Zigarettenreste konsequent bis ins Freie entsorgt?					
<b>Alarmordnung</b>					
Befinden sich die Alarmordnungen bei allen notwendigen Plätzen?					
Ist sie der Brandschutzordnung beigelegt?					
<b>Brandschutzordnung</b>					
Ist die Brandschutzordnung aktualisiert?					
Wurde sie allen Mitarbeitern und neu eingetretenen Personen nachweislich übergeben?					
Wurde auch den Fremdfirmen die Brandschutzordnung nachweislich übergeben?					
<b>Brandschutzpläne</b>					
Wurden die Pläne aktualisiert?					
<b>Alarm- und Gefahrenabwehrpläne</b>					
Sind die planlichen Unterlagen aktualisiert?					
Sind die angegebenen Rufnummern noch aktuell?					
Stehen die Unterlagen den wichtigen Institutionen zur Verfügung?					
<b>Feuerlöscher</b>					
Sind die Feuerlöscher an den vorgesehenen Plätzen montiert?					
Wurden sie im vorgesehenen Intervall überprüft?					
Gibt es neue Maschinen oder Anlagenteile, die zu schützen sind?					
Wird ein Verzeichnis über die Zu- und Abgänge der Feuerlöscher geführt?					
Sind alle Personen, von denen erwartet wird, einen Feuerlöscher zu benutzen, ausreichend geschult?					
Wurden Feuerlöscher passend zur jeweiligen Gefahr ausgewählt?					
Sind die Feuerlöscher richtig angebracht und leicht zugänglich?					
<b>Wandhydranten</b>					
Wurden die Hydranten einer Erstabnahme unterzogen?					
Wurden wiederkehrende Überprüfungen von einer staatlich akkreditierten Prüf- und Überwachungsstelle vorgenommen?					
Sind offensichtliche Mängel vorhanden?					
Sind sämtliche Wandhydranten frei zugänglich?					
<b>Brandmeldeanlage</b>					
Wurde die Brandmeldeanlage einer Erstabnahme unterzogen?					
Wurde die gesamte Anlage in Abständen von höchstens 2 Jahren revidiert?					
Werden Instand- und Wartungsarbeiten durchgeführt?					
<b>Interne Alarmanlage</b>					
Ist die interne Alarmanlage notstromversorgt?					
Wurde die gesamte Anlage in Abständen von höchstens 2 Jahren revidiert?					
Ist die Alarmanlage in allen Räumen hörbar?					
Ist es notwendig, wegen hoher Lärmentwicklung auch optische Anzeigen zu installieren?					
Sind alle Mitarbeiter mit dem Alarmsignal vertraut?					
Wurden Fremdfirmen mit dem Alarmsignal vertraut gemacht?					
Sind die Druckknopfmelder mit einem blauen Farbanstrich versehen?					
Sind Sammelpunkte festgelegt und entsprechend gekennzeichnet?					
Wurde ein Prozedere benannt, nach welchen Vorgaben ein Räumungsalarm wieder aufgehoben wird?					

<b>Brandrauchentlüftungsanlage</b>					
Wurde die Brandmeldeanlage einer Erstabnahme unterzogen?					
Wurde die gesamte Anlage in Abständen von höchstens 2 Jahren revidiert?					
Sind die Druckknopfmelder mit einem grauen Farbanstrich versehen?					
<b>Sprinkleranlage</b>					
Wurde die Sprinkleranlage einer Erstabnahme unterzogen?					
Wurde die gesamte Anlage in Abständen von höchstens 2 Jahren revidiert?					
<b>Löschanlage</b>					
Wurde die Löschanlage einer Erstabnahme unterzogen?					
Wurde die gesamte Anlage in Abständen von höchstens 2 Jahren revidiert?					
<b>Löschwasserversorgung</b>					
Wurde die Anlage einer Erstabnahme unterzogen?					
Wird die Anlage einer laufenden Kontrolle unterzogen, ist dabei die Durchflussmenge gemessen worden?					
Sind Hydranten im Freien entsprechend gekennzeichnet?					
Sind sie auch für die Einsatzkräfte schnell auffindbar?					
Welche zusätzlichen Quellen stehen für den Katastrophenfall zur Verfügung?					
Wie lange steht die Versorgung insgesamt zur Verfügung?					
<b>Blitzschutzanlage</b>					
Sind an der Anlage offensichtliche Mängel erkennbar? Offene Schellen, Drahtbrüche etc.?					
Liegt im Unternehmen ein aktuelles, mangelfreies Attest auf?					
<b>Elektroinstallation</b>					
Sind an den div. Beleuchtungskörpern die Schutzgläser und -Körbe vorhanden?					
Sind an der E-Installation offensichtliche Mängel erkennbar, wie offene Verteilerdosen, freiverlegte Kabel, defekte Steckdosen etc.?					
Befinden sich die elektrischen Betriebsmittel in einwandfreiem Zustand?					
Werden Verlängerungskabel als Stationärleitung verwendet?					
Sind elektrische Verteilerkästen geschlossen und zugänglich?					
<b>Lagerräume f. brennbare Flüssigkeiten</b>					
Ist der Lagerraum gekennzeichnet?					
Ist die E-Installation intakt?					
Ist im Raum eine Druckentlastung vorhanden?					
Befinden sich im Lagerraum Elektrogeräte, die nicht ex-geschützt sind?					
Werden Abfüllvorgänge vorgenommen?					
Sind Maßnahmen gegen eine elektrostatische Entladung vorgesehen?					
Werden Sicherheitsbehälter bereitgestellt?					
Ist eine Löschdecke vorhanden?					
Ist eine Notdusche vorhanden?					
<b>Explosionsgesch. Elektroinstall.</b>					
Liegt ein aktuelles, für Ex-Bereiche entsprechendes E-Attest vor?					
<b>Ex-Bereiche</b>					
Ist dieser Bereich entsprechend gekennzeichnet?					
Sind die Brandabschnitte ordnungsgemäß ausgeführt?					
Befinden sich in diesen Bereichen nicht ex-geschützte E-Geräte?					
Werden die Lagervorschriften eingehalten?					
<b>Batterieladestation</b>					
Sind die Abstände zu brennbaren Materialien ausreichend?					
Ist dieser Bereich gekennzeichnet?					
<b>Sicherheitsabfallbehälter</b>					
Wird der Konus richtig aufgesetzt?					
Weist der Behälter Verformungen auf?					
Ist jeder Arbeitsplatz, wo geraucht wird, mit einem Sicherheitsabfallbehälter ausgestattet?					
<b>Lagerraum für brennbare Flüssigkeiten</b>					
Ist der Lagerraum als solcher gekennzeichnet?					
Sind alle anderen notwendigen Angaben vorhanden?					
Liegt für den Lagerraum ein aktuelles E-Attest vor?					
Gibt es Regelungen, die den Tagesbedarf für Abteilungen festlegen?					
Können brennbare Flüssigkeiten durch ein anderes Medium ersetzt werden?					
<b>Lagerraum für Druckgaspackungen</b>					
Wird die höchst zulässige Lagermenge eingehalten?					
Sind die Feuerschutzabschlüsse intakt?					

<b>Lagerraum für pyrotechn. Gegenstände</b>					
Sind die Feuerschutzabschlüsse intakt?					
<b>Lagerraum für Flüssiggas</b>					
Ist die Lüftung des Raumes in einen gesicherten Bereich möglich?					
Sind die Kennzeichnungen vorhanden?					
<b>Arbeitsstoffe</b>					
Werden Arbeitsstoffe vor ihrer Einführung geprüft?					
Wird zeitgleich ein Sicherheitsdatenblatt beigefügt?					
Werden neu eingeführte Arbeitsstoffe freigegeben?					
Sind Dokumentationen darüber vorhanden?					
<b>Rohrleitungen</b>					
Werden die Fließrichtungen an den Rohrleitungen entsprechend gekennzeichnet?					
Sind die wichtigen Ventile und Schieber im Brandschutzplan eingezeichnet?					
Sind die Absperrschieber frei von Lagerungen und somit ständig zugänglich?					
<b>Lagerungen</b>					
Werden Lagerungen nur an freigegebenen Plätzen vorgenommen?					
Wird Sauberkeit und Ordnung im Unternehmen gelebt?					
Wie werden brennbare Abfälle und selbstentzündliche Stoffe entsorgt?					
Werden Verpackungsmaterialien an einen sicheren Ort verbracht?					
<b>Wartungen</b>					
Gibt es Wartungspläne für die diversen Brandschutzelemente?					
Wird im Budget Vorsorge für Wartungen im Bereich Brandschutz getroffen?					
<b>Schlüsselsysteme</b>					
Sind alle Räume mit einem Generalschlüssel sperrbar?					
Sind andere Schlüssel gekennzeichnet?					
<b>Heißarbeiten</b>					
Sind die betriebstechnischen Abläufe im Unternehmen festgeschrieben?					
Wird der Freigabebeschein ordnungsgemäß verwendet?					
Ist der Einkauf, die Instandhaltung miteingebunden?					
Sind geplante Heißarbeiten vermeidbar? Gibt es Alternativmethoden?					
Ist sichergestellt, dass bei Heißarbeiten eventuell eine Brandwache zur Verfügung steht?					
Werden Schweißgeräte regelmäßig gewartet und überprüft?					
<b>Feuerstätten</b>					
Wird durch den zuständigen Rauchfangkehrermeister eine regelmäßige Kehrung vorgenommen?					
Wird das Kkehrbuch lückenlos geführt?					
Befinden sich brennbare Lagerungen direkt neben der Feuerstätte?					
Ist ein eigener Brennstofflagerraum erforderlich?					
Wird der Heizraum frei von Lagerungen gehalten?					
Gibt es eine ausreichende Lüftung für den Heizraum?					
Ist der Fluchtschalter gekennzeichnet?					
<b>Schulungen</b>					
Werden Mitarbeiter regelmäßig geschult?					
Werden Brandschutzübungen durchgeführt?					
Wird die Brandschutzordnung allen Mitarbeitern erläutert?					
Wird ein jährlicher Schulungsbedarfsplan erstellt?					
Werden Schulungsvideos und Schulungs CD´s bereitgehalten?					
<b>Räumungsübung</b>					
Wird zumindest einmal im Jahr eine Räumung des Objektes durchgeführt?					
Wurde die Räumung bei Auftreten von Mängeln wiederholt?					
<b>Feuerwehrrübungen</b>					
Ist es sinnvoll mit der örtlichen Feuerwehr eine gemeinsame Übung abzuhalten?					
Wurde die Feuerwehr eingeladen, eine Betriebsbesichtigung durchzuführen?					
Wurden der Feuerwehr die aktuellen Brandschutzpläne übergeben?					
<b>Betriebsfeuerwehr</b>					
Ist der Mannschaftsstand entsprechend den Vorgaben vorhanden?					
Werden Übungspläne aufgestellt?					
Werden die Übungen regelmäßig durchgeführt?					
Sind alle Angehörigen der BtF entsprechend ausgebildet?					
Wurden alle Angehörigen der BtF medizinisch untersucht, um den physischen Anforderungen gerecht werden zu können?					

<b>Sauberkeit und Ordnung</b>					
Werden Verpackungsmaterialien sicher verwahrt?					
Kann durch die Lagerung von Materialien eine Brandstiftung von außen erfolgen?					
Werden brennbare Ablagerungen regelmäßig entsorgt?					
Wie werden zur Selbstentzündung neigende Stoffe gelagert?					
<b>Interne Kommunikation</b>					
Gibt es Informationen, die an die Mitarbeiter weitergeleitet werden?					
Werden Brandschutzprogramme durchgeführt?					
Werden Erfolge kommuniziert?					
<b>Notfallvorsorge</b>					
Wurde für das Unternehmen ein Alarm- und Gefahrenabwehrplan erstellt?					
Wurde mit einem Brandschutzsanierungsunternehmen Vereinbarungen für den Ernstfall vereinbart?					
Wurden für die Materialbeschaffung und Warenverteilung Notfallpläne erstellt?					
<b>Löschwasserrückhaltung</b>					
Welche Sofortmaßnahmen werden nach einem Brand eingeleitet?					
Wo können größere Mengen an kontaminiertem Löschwasser aufgefangen werden?					
Können nachträglich Auffangbecken geschaffen werden?					
Kann auch mit mobilen Auffangbecken das Auslangen gefunden werden?					
<b>Fremdfirmen</b>					
Wurden Fremdfirmen mit den Brandschutzmaßnahmen vertraut gemacht?					
Gibt es dafür schriftliche Vereinbarungen?					
Ist sichergestellt, dass neue Mitarbeiter eingewiesen werden?					
Wurde ein Fremd-Firmen Konzept erstellt?					
<b>Eigenkontrolle</b>					
Werden die Eigenkontrollen in regelmäßigen Abständen durchgeführt?					
Wie und von wem werden die Intervalle festgelegt?					
Werden die Feststellungen lückenlos im Brandschutzbuch dokumentiert?					
Wird auch von den Brandschutzwarten eine lückenlose Dokumentation fortlaufend geführt und dem verantwortlichen BSB nachweislich übergeben?					